

# Simon Vesihuolto Oy:n vesilaitoksen hyväksymishakemus, uuden vedenottamon käyttöönotto

YTERJOLJ 24.05.2022 § 33  
1996/11.02.01.00/2022

Valmistelija

Johtava terveystarkastaja Tarja Pesonen, 040 568 1694

Terveysuojelulain (763/1994) mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveysuojeluviranomaiselta, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan tai veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty. Kunnan terveysuojeluviranomaisen on hyväksymispäätöksessään nimettävä talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualueet. Kunnan terveysuojeluviranomaisen on annettava hyväksymispäätöksessään hakijalle 20 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset määräykset.

Simon Vesihuolto Oy on toimittanut ympäristöterveysvalvontaan terveysuojelulain 18 §:n mukaisen vesilaitoksen hyväksymishakemuksen, jossa se ilmoittaa uuden vedenottamon käyttöönotosta. Vedenottamo sijaitsee Perämaassa. Pohjois-Suomen AVI on antanut vedenottamosta ja valmisteluluvasta oman päätöksensä (PSAVI/9737/2020). AVIn päätöksen mukaisesti vesilaitoksella on tarkoitus ottaa pohjavettä noin 200 m<sup>3</sup>/vrk. Uuden vedenottamon on tarkoitus turvata vesilaitoksen toiminta-alueen vedensaanti. Perämaan vedenottamo liitetään Simon Vesihuolto Oy:n keskustan talousveden jakelualueeseen ja se sekoittuu Ahmamaan, Väyrysen ja Haarainkankaan veden kanssa. Vedenottamolla ei ole talousvedenkäsittelyä, mutta ottamolle on rakennettu piste, josta voidaan tarvittaessa syöttää klooria verkostoon. Perämaan vettä on tutkittu ja laboratoriotulosten perusteella se täyttää tutkituilta osin kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Ympäristöterveysvalvonta on tarkastanut 5.4.2022 Perämaan vedenottamon ja sen ympäristön. Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmaa on päivitetty Perämaan osalta. Samoin Simon Vesihuolto Oy:lle laadittu ja Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta- ja joukkoliikennejaoston hyväksymä laitoksen riskinarviointi on päivitetty Perämaan osalta. WSP-ohjelmalla (Water Safety Plan) tehdyssä riskinarvioinnissa ei esille noussut merkittäviä riskejä. Riskinarvioinnin muutokset ja päivitykset tarkastetaan terveysuojeluviranomaisen vuosittaisilla suunnitelman mukaisilla tarkastuksilla.

Simon Vesihuolto Oy:tä koskeva hakemus on lähetetty tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Lapin ELY-keskukselle ja Lapin aluehallintovirastolle. Ely-keskus ei antanut asiasta lausuntoa ja AVIsta todettiin, ettei sillä ole lausuttavaa hyväksymisestä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Terveysuojelulaki (763/1994)

Terveysuojeluasetus (1280/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)

Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 15.3.2022 § 24

Liitteet

AVI päätös PSAVI/9737/2020 pohjaveden ottaminen Perämaan vedenottamosta ja valmistelulupa

Talousveden tutkimustodistus Perämaa 16.8.2021  
Talousveden tutkimustodistus Perämaa 30.3.2022

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto hyväksyy Simon Vesihuolto Oy:n hakemuksen Perämaan vedenottamon käyttöönotosta ja sen liittämistä Simon keskustan vedenjakelualueeseen.

Jaosto perii hakemuksen käsittelystä ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan mukaisesti 335 euroa, sisältäen ensimmäisen suunnitelman mukaisen tarkastuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

---