

Suostumuspyyntö sähköjohdon sijoittamiselle, IBV Suomi Oy:n Holmanmaan akkuvarastohanke

KH 16.06.2025 § 235
6092/10.03.00.09/2025

Valmistelija	Kaupunginarkkitehti Harri Ryytänen, 040-7048720 IBV Suomi Oy suunnittelee noin 900 m pituista voimajohtoa liittääkseen uuden, suunnitteilla olevan arviolta noin 125 MW:n (250 MWh) Holmanmaan sähkövarastoalueen sähköverkkoon. Sähkövarasto tulee sijoittumaan Tornion kaupungin puolelle ja rakennettavalta sähkövaraston sähköasemalta voimajohtoyhteys tullaan liittämään sähköverkkoon Keminmaan kunnan puolella sijaitsevalle Fingridin Keminmaan sähköasemalle. Voimajohto toteutetaan kokonaisuudessaan 110 kV maakaapelina. Arkeologisen selvityksen perusteella hankealueella ja voimajohtoreittivaihtoehdoilla ei löydy arkeologisia kohteita. Luontoselvityksessä tunnistetut arvokkaat luontokohteet on huomioitu jättämällä johtoauekan ja luontokohteiden väliin 20 metrin suoja-alue. IBV Suomi Oy pyytää Tornion kaupungilta sähkömarkkinalain 17 § mukaista suostumusta liitteiden mukaiselle sähköjohdon reitille.
Liitteet	Suostumuspyyntö Holmanmaan sähköjohdon reitille - IBV Suomi Oy Liite 1 Holmanmaa voimajohtoreitti Liite 2 Holmanmaan luontoselvitys Liite 3 Holmanmaan arkeologinen inventointi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Kujala Jukka
Päätösehdotus	Tornion kaupunki antaa sähkömarkkinalain 17 § mukaisen suostumuksen hakemuksessa esitetyn sähköjohdon reitin toteuttamiselle.
Päätös	Hyväksyttiin.
