

Pohjan Stadionin huoltorakennuksen peruskorjauksen pääpiirustukset

TEKN 10.12.2025
6669/10.03.02.00/2025

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta, 0400 696 518

Pohjan Stadionin peruskorjaus on ollut kaupungin kärkihankkeita ja kentän laidalla oleva huoltorakennus on osa kokonaisuutta.

Arkkitehtisuunnittelusta vastannut suunnitteluinsinööri Elina Pelttari on kuullut käyttäjien edustajana liikuntatoimea ja liikuntapaikoista vastaavan kunnallistekniikan edustajia.

Huoltorakennukseen on toivottu varastotiloja seurojen käyttöön ja kun kenttää taas jäädytetään tarvitaan tilat jäänhoitokoneen säilyttämiseen ja huoltamiseen. Nämä tilat rakennetaan laajennukseen 117 m². Rakennuksen kokonaispinta-alaksi tulee 293 m².

Peruskorjausten valmisteluun kuuluvassa kuntotarkastuksessa havaittiin, että rakennuksen maanvaraiset betonilattiat ovat painuneet kauttaaltaan. Rakenneselvityksessä todettiin alustäytön olevan löyhää ja painunut siten, että lattia on irti täytöistä ja tukeutuu muihin rakenteisiin. Maanvarainen lattia on purettava ja osa täytöistäkin poistettava. Väliseinien poistaminen mahdollistaa myös pienet tilamuutokset. Toiminnot säilytetään entisillä paikoilla, tehdään vain hienosäätöä toimintojen helpottamiseksi.

Tilapalvelut esittää, että lautakunta hyväksyy Pohjan Stadionin huoltorakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennettavaksi liitteenä olevien arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

Liitteet:

100A Asemapiirustus 12.12.2025
101A Pohjapiirustus 12.12.2025
102A Julkisivut 12.12.2025
103 Leikkaukset 25.11.2025

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Pohjan Stadionin huoltorakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennettavaksi liitteenä olevien arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

Päätös
