



Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Ympäristönsuojelu

Päätöksen antopäivä 16.11.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 23.11.2023

Ympäristötarkastaja

15.11.2023

§ 37/2023

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä poisto

Päätöksentekijä

Ympäristötarkastaja Lotta Mattila

Esittely

██████████ hakee poikkeuslupaa jättää maanalainen öljysäiliö puhdistettuna maahan. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa ██████████. Hakemuksen mukaan öljysäiliö sijaitsee asuinrakennuksen läheisyydessä. Säiliön etäisyys asuinrakennuksesta on hakemuksen mukaan noin 1 metri. Säiliön pohja on noin 2 metrin syvyydessä maanpinnasta.

Vanha maanalainen 3 m³:n öljysäiliö on tyhjennetty, puhdistettu ja poistettu käytöstä 6.8.2020 (Säiliö Ykköset Oy). Tarkastuspöytäkirjan mukaan säiliö on metallia ja luokassa A. Säiliön maahan jättämiselle anotaan lupaa, koska säiliö sijaitsee maassa siten, että sen kaivun yhteydessä rakennuksen perustusten alla oleva maaperä voi löytyä ja rakennukseen voi syntyä vaurioita. Lisäksi säiliön sijainnin läheisyydessä menee kiinteistön raja. Puhelimitse 15.11.2023 saadun tiedon mukaan öljysäiliö on täytetty hiekalla.

Päätös

Ympäristötarkastaja päättää myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu polttoainesäiliö maaperästä seuraavin edellytyksin:

1. Säiliön sijainti, todistus puhdistamisesta ja tarkastamisesta sekä tämä päätös tulee säilyttää talokirjojen yhteydessä. Kiinteistön omistajan vaihtuessa, sijaintitiedot ja pöytäkirjat säiliön puhdistuksesta sekä tarkastuksesta tulee luovuttaa uudelle omistajalle. (ysm 10 §)
2. Mikäli myöhemmin todetaan, että säiliöstä tai sen täyttöalueelta on voinut päästä öljyä maaperään, tulee kiinteistön omistajan selvittää vahingon laajuus. Pilaantuneen maan käsittelyssä ja puhdistamisessa toimivaltainen viranomais on Lapin ELY-keskus. (ysm 10 §)

Toimipisteet:



Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO



Keminmaan kunta
Kunnantie 3
94400 KEMINMAA

sähköposti:
etunimi.sukunimi@tornio.fi



Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Ympäristönsuojelu

Päätöksen antopäivä 16.11.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 23.11.2023

Ympäristötarkastaja

15.11.2023

§ 37/2023

Ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaan yksittäistapauksissa voidaan myöntää poikkeus velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti erityisen vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa omaisuudelle. Tapauksissa, joissa säiliö voidaan puhdistamisen jälkeen jättää maahan, on säiliön omistajalla oltava todistus säiliön puhdistamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa säiliöstä on annettava tieto uudelle haltijalle.

Tässä tapauksessa syvällä maaperässä oleva säiliö sijaitsee piha-alueella asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä. Säiliön poistaminen voi vaurioittaa talon rakenteita. Säiliö on puhdistettu ja täytetty hiekalla. Metallinen maanalainen säiliö on luokassa A. Säiliön paikalleen jättämisestä ei voida olettaa aiheutuvan haittaa ympäristölle.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §
Tornion ja Keminmaan ympäristönsuojelumääräykset 10 ja 22 §
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Meri-Lapin ympäristölautakunta 17.9.2019

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään 150 euroa. Tämä kattaa asian käsittelyn omakustannusarvon.

Tämä asiakirja on hyväksytty Tornion kaupungin sähköisessä asianhallintajärjestelmässä.

Lotta Mattila
Ympäristötarkastaja

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi kirjeellä

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje

Jakelu

Hakija
Lapin pelastuslaitos
Meri-Lapin ympäristölautakunta

Toimipisteet:



Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO



Keminmaan kunta
Kunnantie 3
94400 KEMINMAA

sähköposti:
etunimi.sukunimi@tornio.fi