

Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Ympäristönsuojelu

Päätöksen antopäivä 11.6.2025
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 18.6.2025

Ympäristötarkastaja

10.06.2025

§ 11/2025

SEO Oy:n osoitteessa Torpinkatu 17, Tornio, olemassa olevan jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen käsittely ja päätös käsittelymaksusta

Päätöksentekijä

Ympäristötarkastaja Lotta Mattila

Esittely

Toiminnanharjoittaja

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Viipurintie 11, 15150 Lahti
Y-tunnus: 0276700-2

Ilmoituksen tekijä: [REDACTED],
[REDACTED]

Aseman yhteyshenkilö: [REDACTED],
[REDACTED]

Toiminta ja sen sijainti

Jakeluasematoiminta sijaitsee osoitteessa Torpinkatu 17, Torniossa, kiinteistöllä 851-15-26-2. Asemakaavassa tontin kaavamerkintä on KTY (toimitilarakennusten korttelialue).

Jakeluaseman toiminta on alkanut vuonna 2003. Jakeluasemalle myönnetty ympäristölupa 28.3.2003, ja laitoksella on Lapin pelastuslaitoksen vuonna 2021 myöntämä päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.

Kyseessä oleva asema toimii automaattiasemana, jossa asioi noin 70 henkilö- ja pakettiautoa vuorokaudessa. Asemalle tuodaan polttoaineita 4 kertaa kuukaudessa. Jakeluaseman läheisyydessä ei ole häiriölle alttiita kohteita, ja samalla kiinteistöllä toimii rautakauppa. Jakeluaseman toiminta ei vaikuta ympäristön melutason lisääntymiseen.

Jakeluaseman tekniset rakenteet ovat standardin SFS 3352 (2004) vaatimuksen mukainen. Asemalla on neljä säiliötä, joissa varastoidaan 95E-polttoainetta (säiliön koko 16 m³), 98E-polttoainetta (10 m³), dieselöljyä (16 m³) ja moottoripolttoöljyä (16 m³). Jokainen säiliö on 2-vaippainen, varustettu ylitäytönestimellä ja vuodonilmaisujärjestelmällä sekä niissä on automaattinen pinnanmittausjärjestelmä. Säiliöt on tarkastettu edellisen kerran vuonna 2020 ja niiden luokka on A.

Jakeluaseman polttoaineputkisto, jakelulaitteet, polttoainesäiliöiden täyttöpaikka, jakelualue ja viemärijärjestelmä ovat standardin SFS 3352 (2004) mukaisia.

Öljyiset jätevedet johdetaan II luokan erottimeen jakelualueelta, säiliöiden täyttöpaikalta sekä tiivistyskerrosten salaojista. Erottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin. Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä ja viemäriässä on välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot. Muut jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin, ja jakeluaseman piha-alueen hulevesien pääsy öljynerottimiin on estetty.

Bensiinihöyryt otetaan talteen bensiinisäiliöiden täytön yhteydessä. Asemalla syntyy öljynerottimen öljykerrosta 0,1 kiloa vuodessa ja öljynerottimen pohjalietettä 50 kiloa vuodessa. Vaaralliset jätteet toimitetaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi asianmukaiseen laitokseen.

Jakeluasemalle on laadittu riskienhallintaohjelma, joka on päivitetty viimeksi 1.7.2022. Jakeluasemalla on lisäksi huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Jakelulaitteiden hätäkatkaisimet, öljynerottimien ja polttonestesäiliöiden pinnankorkeuden hälyttimet, ylitäytönestimien hälyttimet, sulkuventtiilin venttiilin toiminta sekä jakelu- ja täyttöalueen päällysteen kunto tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa. Viimeisin tarkastuskerta on ollut 28.6.2024 ja asemalla on ohjeet tarkastamista varten.

Viemäriin sulkuventtiilikaivo on sijoitettu ja merkitty siten, että sulkuventtiili voidaan sulkea viivytyksettä. Öljynerotin tyhjennetään tarvittaessa tarkastusten perusteella ja pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä. Öljynerottimen öljytilan täyttymisestä ilmoittavat hälytykset ja säiliöiden vuodonilmaisimien hälytykset ovat seurattavissa ympärivuorokautisesti. Säiliöiden vuodonilmaisun valvonta on järjestetty pintatietojen mukaan, jota tehdään päivittäin. Polttonestesäiliöiden sisällön määrää mitataan ja luovutetun polttonesteen määrästä pidetään kirjaa päivittäin myyntien ja pinnanmittausjärjestelmän avulla.

Jakeluasemalla pidetään kirjaa hälytyksistä, hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä sekä öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen hiekan määrästä. Kirjaa pidetään lisäksi polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä sekä poikkeuksellista tilanteista ja onnettomuustilanteista. Jätteiden määrästä ja toimituksista, henkilökunnan koulutuksesta sekä muista laitteiston korjaus- ja huoltotoimenpiteistä pidetään kirjaa.

Ilmoituksen peruste

Polttonesteiden jakeluasemasta, jolle ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 30, 116 §, liite 2). Valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) tulee noudattaa asetuksen voimaantullessa olemassa

olleiden jakeluasemien toimintaan viimeistään 1.1.2020, lukuunottamatta asetuksen 18 §:n 4. momentissa maittuja poikkeuksia, jotka tulevat sovellettavaksi olennaisen muutoksen myötä.

Asian vireilletulo

Asia on tullut vireille 22.4.2025 tehdyllä ilmoituksella. Ilmoitusta on täydennetty 14.5.2025.

Päätös

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö on tarkastanut ilmoituksen ja rekisteröi ilmoitetun toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jakeluaseman tulee täyttää kaikki asetuksen 444/2010 ympäristönsuojeluvaatimukset.

Aiemman ympäristöluvan raukeaminen

Tämän rekisteröinnin myötä raukeaa 28.3.2003 annetun ympäristöluvan voimassaolo, ja jakeluasemalla on noudatettava valtioneuvoston asetusta.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan pykälän 3 mukaan rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu on 540 euroa, mikä vastaa asian käsittelyn kustannuksia. (YsvoT 3 §)

Rekisteröinnistä ja maksupäätöksestä tiedottaminen

Tämä ilmoitus toiminnan rekisteröinnin muutoksesta ja päätös käsittelymaksusta lähetetään tavallisena kirjeenä ja sähköpostitse Suomalaiselle Energiaosuuskunnalle. Lasku käsittelymaksusta toimitetaan laskutusosoitteeseen Suomalainen Energiaosuuskunta, Viipurintie 11, 15150 Lahti.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 11, 22, 30, 116, 117, 205 §, liite 2;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014: 27 §;
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010;
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 20, 22, 23, 31, 43-46, 54, 55, 57, 59 §
Tornion ja Keminmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaantulo 1.6.2019 (YsvoT)

Tämä asiakirja on hyväksytty Tornion kaupungin sähköisessä asianhallintajärjestelmässä.

Lotta Mattila
Ympäristötarkastaja

**Tiedoksiantopäivä
asianosaiselle**

Päätös lähetetty tiedoksi sähköisenä/kirjeellä

Liitteet

Oikaisuvaatimus
Rekisteröinti-ilmoitus liitteineen

Jakelu

SEO Oy
Lapin ELY-keskus

Tiedoksi

Meri-Lapin ympäristölautakunta